

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając na podstawie:

- 1) art. 4 ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2017r. poz. 1261),
- 2) art. 162 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2017r., poz. 1257),
- 3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r. poz.2294),

oraz po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej Gminnego Zakładu Komunalnego w Grębowie z wodociągu Klonowe w dniu:

- 25.01.2018r. w punktach pobrania :

- Stacja Uzdatniania Wody Klonowe - sprawozdanie z badań OLS.LHK.9052.1.33.2018 nr próbki 49/2018 z dnia 2018-01-26,
- Szkoła Podstawowa w Wydrzy - sprawozdanie z badań OLS.LHK.9052.1.33.2018 nr próbki 50/2018 z dnia 2018-01-26,
- Urząd Gminy w Grębowie - sprawozdanie z badań OLS.LHK.9052.1.33.2018 nr próbki 51/2018 z dnia 2018-01-26,
- Sklep GS w Jamnicy - sprawozdanie z badań OLS.LHK.9052.1.33.2018 nr próbki 52/2018 z dnia 2018-01-26,

oraz w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dniu:

- 29.01.2018r. w punktach pobrania :

- Sklep Spożywczy nr 39 GS Żupawa - sprawozdanie z badań OLS.LHK.9052.2.6.2018 nr próbki 62 /2018 z dnia 2018-01-30,
- SUW Klonowe – sprawozdanie z badań OLS.LHK.9052.2.6.2018 nr próbki 63 /2018 z dnia 2018-01-30,
- Zespół Szkół w Grębowie - sprawozdanie z badań OLS.LHK.9052.2.6.2018 nr próbki 64/2018 z dnia 2018-01-30,

wykonanych przez – WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku ul. Jezierskiego 39, 38-500 Sanok oraz po stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi decyzją z dnia 31.01.2018r. znak: PSK. 453.2.1.2018

stwierdza

wygaśnięcie decyzji z dnia 10 stycznia 2018r. znak: PSK.453.2.1.2018

dotyczącej:

- 1) Doprowadzenia wody z wodociągu Klonowe do warunków, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w zakresie podstawowych wymagań chemicznych, jakim powinna odpowiadać woda, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 27 listopada 2015r. poz. 1989),
- 2) Przedkładania, jeden raz w tygodniu wyników badań próbek wody w zakresie parametru bromiany, pobranych ze Stacji Uzdatniania Wody oraz min. 3 punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej,
z terminem wykonania w pkt.1 do dnia - 30.01.2018r.

albowiem stała się ona bezprzedmiotowa

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu wydał w dniu 10 stycznia 2018r. decyzję znak: PSK.453.2.1.2018 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Klonowe. Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia oraz pod warunkiem, że : zawartość bromianów w wodzie do spożycia przez ludzi nie przekroczy poziomu 35 µg/l. Nakazał także Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Grębowie doprowadzić wodę z wodociągu Klonowe do warunków, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w zakresie podstawowych wymagań chemicznych, jakim powinna odpowiadać woda, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 27 listopada 2015r. poz. 1989), oraz przedkładania, jeden raz w tygodniu wyników badań próbek wody w zakresie parametru bromiany, pobranych ze Stacji Uzdatniania Wody oraz min. 3 punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej, z terminem wykonania w pkt.1 do dnia - 30.01.2018r.

Podstawą wydania tej decyzji było przekroczenie wartości parametru bromiany w wodzie do spożycia, pobranej z wodociągu Klonowe, w dniach:

- 22.12.2017r. w punktach pobrania:
 - SUW Klonowe – hala filtrów – sprawozdanie z badań Nr SB/129867/12/2017 z dnia 29.12.2017r.- wartość parametru bromiany wynosiła 8,61 µg/l,
 - Szkoła Podstawowa w Wydrzy sprawozdanie z badań Nr SB/129869/12/2017 z dnia 29.12.2017r. - wartość parametru bromiany wynosiła 35,8 µg/l,
- 03.01.2018r. w punktach pobrania :
 - Stacja Uzdatniania Wody Klonowe - sprawozdanie z badań Nr SB/01141/01/2018 z dnia 2018-01-08 - wartość parametru bromiany wynosiła 13,6 µg/l,
 - Szkoła Podstawowa w Wydrzy - sprawozdanie z badań Nr SB/01140/01/2018 z dnia 2018-01-08 – wartość parametru bromiany wynosiła 17,7 µg/l,
 - Urząd Gminy w Grębowie - sprawozdanie z badań Nr SB/01142/01/2018 z dnia 2018-01-08 - wartość parametru bromiany wynosiła 16,6 µg/l,
 - Szkoła Podstawowa w Jamnicy - sprawozdanie z badań Nr SB/01143/01/2018 z dnia 2018-01-08- wartość parametru bromiany wynosiła 23,0 µg/l,przy najwyższym dopuszczalnym stężeniu 10 µg/l, wykonanych przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52a.

Gminny Zakład Komunalny w Grębowie podjął niezwłocznie działania naprawcze polegające na zlokalizowaniu przyczyny występowania bromianów w wodzie podejmując współpracę z ekspertami w dziedzinie uzdatniania wody. Realizując wskazówki ekspertów pobrane zostały próbki wody surowej ze studni głębinowych i studni zbiorczej na obecność bromu i bromianów w wodzie surowej. Po stwierdzeniu najwyższych wartości bromu w wodzie surowej w dwóch studniach głębinowych zostały wyłączone z eksploatacji. Ponadto na Stacji Uzdatniania Wody odbywały się regularne płukania złóż filtracyjnych, zbiorników do gromadzenia wody surowej i uzdatnionej, a także płukania sieci wodociągowej. Zgodnie z nakazem zawartym w pkt. 2 decyzji Kierownik GZK w Grębowie przedkładał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tarnobrzegu jeden raz w tygodniu wyniki badań wody pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody oraz 3 punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Wartość bromianów w wodzie do spożycia przez ludzi nie przekroczyła poziomu 35 µg/l.

Po przeprowadzeniu działań naprawczych Gminny Zakład Komunalny w Grębowie udokumentował, że woda spełnia podstawowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda, w zakresie parametru bromiany zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia przedstawiając poprawne wyniki badań próbek wody pobranej w dniu: 25.01.2018r. w punktach pobrania: Stacja Uzdatniania Wody Klonowe, Szkoła Podstawowa w Wydrzy, Urząd Gminy w Grębowie, Sklep GS w Jamnicy - sprawozdania z badań nr OLS.LHK.9052.1.33.2018 nr próbek: 49/2018,50/2018,51/2018,52/2018 z dnia 2018-01-26, wykonane przez WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku.

Skuteczność działań naprawczych została potwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu poprzez przeprowadzenie kontrolnych badań próbek wody pobranych na zawartość bromianów w dniu 29.01.2018r. w punktach pobrania: Sklep GS w Żupawie, Stacja Uzdatniania Wody Klonowe, Zespół Szkół Grębów, wyniki zawarte w sprawozdaniach z badań Nr OLS.LHK.9052.2.6.2018 nr próbek 62/2018,63/2018,64/2018, z dnia 2018-01-30.

Tym samym decyzja z 10 stycznia 2018r. znak: PSK.453.2.1.2018 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Klonowe stała się bezprzedmiotowa, w związku z powyższym tut. Inspektor stwierdza jej wygaśnięcie.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, które należy wnieść w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg (art. 127§1, art. 129§1 i §2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydaje decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna art. 127a§1 i §2.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania w art. 130 §4.



Malgorzata Korczyńska
p.o. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W TARNOBZREGU
lek med MALGORZATA KORCZYŃSKA

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny, ul. Złota 12, 39-410 Grębów.
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Grębów, 39-410 Grębów
2. Starosta Tarnobrzegi ul. 1-go Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg
3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów

12

13

14

PSK. 453.2.1.2018

Tarnobrzeg, 2018-01-31

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając na podstawie:

- 1) art. 4 ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2017r. poz. 1261),
- 2) §20 ust.1, §21 ust.1 pkt.1, §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r. poz.2294),
- 3) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2017r., poz. 1257),

po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych z wodociągu Klonowe w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody prowadzonej przez Gminny Zakład Komunalny w Grębowie w dniu :

• 25.01.2018r. w punktach pobrania :

- Stacja Uzdatniania Wody Klonowe - sprawozdanie z badań OLS.LHK.9052.1.33.2018 nr próbki 49/2018 z dnia 2018-01-26,
- Szkoła Podstawowa w Wydrzy - sprawozdanie z badań Nr OLS.LHK.9052.1.33.2018 nr próbki 50/2018 z dnia 2018-01-26,
- Urząd Gminy w Grębowie - sprawozdanie z badań Nr OLS.LHK.9052.1.33.2018 nr próbki 51/2018 z dnia 2018-01-26,
- Sklep GS w Jamnicy - sprawozdanie z badań Nr OLS.LHK.9052.1.33.2018 nr próbki 52/2018 z dnia 2018-01-26,

oraz w ramach nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dniu:

• 29.01.2018r. w punktach pobrania :

- Sklep Spożywczy nr 39 GS Żupawa - sprawozdanie z badań Nr OLS.LHK.9052.2.6.2018 nr próbki 62 /2018 z dnia 2018-01-30,
 - SUW Klonowe – sprawozdanie z badań Nr OLS.LHK.9052.2.6.2018 nr próbki 63 /2018 z dnia 2018-01-30,
 - Zespół Szkół w Grębowie - sprawozdanie z badań Nr OLS.LHK.9052.2.6.2018 nr próbki 64/2018 z dnia 2018-01-30,
- wykonanych przez – WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku ul. Jezierskiego 39, 38-500 Sanok

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Klonowe

w zakresie parametru określonego w załączniku nr 1B lp. 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r. poz.2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych z wodociągu Klonowe w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody prowadzonej przez GZK w Grębowie w dniu :

• 25.01.2018r. w punktach pobrania :

- Stacja Uzdatniania Wody Klonowe - sprawozdanie z badań OLS.LHK.9052.1.33.2018 nr próbki 49/2018 z dnia 2018-01-26,
 - Szkoła Podstawowa w Wydrzy - sprawozdanie z badań OLS.LHK.9052.1.33.2018 nr próbki 50/2018 z dnia 2018-01-26,
 - Urząd Gminy w Grębowie - sprawozdanie z badań OLS.LHK.9052.1.33.2018 nr próbki 51/2018 z dnia 2018-01-26,
 - Sklep GS w Jamnicy - sprawozdanie z badań OLS.LHK.9052.1.33.2018 nr próbki 52/2018 z dnia 2018-01-26, wykonanych przez – WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku ul. Jezierskiego 39, 38-500 Sanok
- oraz w ramach nadzoru sanitarnego w dniu:

• 29.01.2018r. w punktach pobrania :

- Sklep Spożywczy nr 39 GS Żupawa - sprawozdanie z badań OLS.LHK.9052.2.6.2018 nr próbki 62/2018 z dnia 2018-01-30,
- SUW Klonowe – sprawozdanie z badań OLS.LHK.9052.2.6.2018 nr próbki 63/2018 z dnia 2018-01-30,
- Zespół Szkół w Grębowie - sprawozdanie z badań OLS.LHK.9052.2.6.2018 nr próbki 64/2018 z dnia 2018-01-30, wykonanych przez – WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku ul. Jezierskiego 39, 38-500 Sanok, z uwagi na zgodność parametrów badanych próbek z wymaganiami określonymi w lp.9 załącznika nr 1B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r. poz.2294), orzeka jak w sentencji decyzji.

Powyższą decyzję wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody do spożycia przez ludzi.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, które należy wnieść w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg (art. 127§1, art. 129§1 i §2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydaje decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna art. 127a§1 i §2.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania w art. 130 §4.



**p.o. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W TARNOBZREGU**
[Signature]
lek. med. MAŁGORZATA KORCZYŃSKA

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny, ul. Złota 12, 39-410 Grębów.
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Grębów, 39-410 Grębów
2. Starosta Tarnobrzegi ul. 1-go Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg
3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu

ul. 1-go Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg
tel. (0-15) 822 63 18; fax (0-15) 823 66 64
e-mail: psse.tarnobrzeg@wp.pl

PSK. 453.2.1.2018

Tarnobrzeg, dnia 31 stycznia 2018r.

KOMUNIKAT



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu
informuje odbiorców wody z wodociągu Klonowe,**

że w próbkach wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 25.01.2018r. przez Gminny Zakład Komunalny w Grębowie w punktach pobrania – Stacja Uzdatniania Wody Klonowe, Szkoła Podstawowa w Wydrzy, Urząd Gminy w Grębowie, Sklep GS Jamnica oraz w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu w dniu 29.01.2018r. w punktach pobrania: Stacja Uzdatniania Wody, Sklep Spożywczy w Jamnicy, Zespół Szkół w Grębowie - wartości parametru bromiany były zgodne w wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**W związku z powyższym woda w wodociągu Klonowe
nadaje się do spożycia przez ludzi.**

p.o. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W TARNOBRZEGU
lek. med. MAŁGORZATA KORCZYŃSKA

