


PSK. 453.2.11.2018



Tarnobrzeg, 2018-08-10

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając na podstawie:

- 1) art. 4 ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2017r. poz. 1261 z późn.zm.),
 - 2) art. 162 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2017r., poz. 1257 z późn.zm.),
 - 3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r. poz.2294 oraz po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych z wodociągu Klonowe w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminny Zakład Komunalny w Grębowie w dniach:
 - 06.08.2018r. w punktach pobrania : Urząd Gminy w Grębowie, Sklep Spożywczy GS Żupawa - sprawozdanie z badań HK.275.2018 z dnia 08.08.2018r.,
 - 08.08.2018r. w punkcie pobrania : Stacja Uzdatniania Wody Klonowe - sprawozdanie z badań HK.285.2018 z dnia 10.08.2018r., wykonanych przez – WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu
- w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w dniu:
- 06.08.2018r. w punkcie pobrania : Sklep Spożywczy GS nr 2 w Jamnicy - sprawozdanie z badań HK.275.2018 z dnia 08.08.2018r.,
- wykonanych przez – WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu oraz po stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi decyzją z dnia 10.08.2018r. znak: PSK. 453.2.11.2018

stwierdza

wygaśnięcie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu z dnia 03 sierpnia 2018r. znak: PSK.453.2.11.2018

dotyczącej:

- 1) Podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, zmierzających do doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1A część C tabela 1 tj. bakterii grupy coli do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 7 grudnia 2017r. poz.2294); w punkcie pobrania Sklep Spożywczy GS w Żupawie.
- 2) Poinformowania odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Klonowe w punkcie pobrania Sklep Spożywczy GS w Żupawie,
- 3) Zapewnienia odbiorcom wody – wodę przydatną do spożycia przez ludzi do czasu wykonania skutecznych działań naprawczych oraz powiadomienia odbiorców o punktach jej poboru lub zapewnienia wody konfekcjonowanej.
- 4) Powiadomienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o wykonaniu działań naprawczych.
- 5) Decyzji w pkt.1-3 nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

albowiem stała się ona bezprzedmiotowa

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu wydał w dniu 03.08.2018r. decyzję znak: PSK.453.2.11.2018 stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w sieci wodociągu Klonowe, w punkcie pobrania Sklep Spożywczy GS w Żupawie, 39-410 Grębów.

Podstawą wydania decyzji było przekroczenie parametrów mikrobiologicznych w próbkę wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwową Inspekcję Sanitarną nad jakością wody w sieci wodociągu Klonowe w zakresie monitoringu parametrów grupy A w dniu 01.08.2018r., w punkcie pobrania: Sklep Spożywczy GS w Żupawie - stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w liczbie 27 jtk w 100 ml wody, przy wartości parametrycznej liczba 0 jtk w 100ml wody.

W wydanej decyzji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu nakazał Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Grębowie podjąć natychmiastowe działania naprawcze zmierzające do doprowadzenia jakości wody do spożycia w zakresie bakterii grupy coli do wymagań rozporządzenia, poinformowania odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi, do czasu wykonania skutecznych działań naprawczych zapewnienia odbiorcom wodę przydatną do spożycia i powiadomienia o punktach jej poboru lub zapewnienia wody konfekcjonowanej oraz powiadomienia tut. Inspektora o wykonaniu działań naprawczych.

Gminny Zakład Komunalny w Grębowie wykonał nałożone decyzją obowiązki. Przeprowadził natychmiastowe działania naprawcze polegające na zwiększeniu dawki dezynfektanta wody na Stacji Uzdatniania Wody w Klonowem i płukaniu sieci wodociągowej na końcowych odcinkach wodociągu oraz dokonał pobrania próbek wody uzdatnionej ze Stacji Uzdatniania Wody w Klonowem oraz z dwóch punktów na sieci wodociągowej, w tym w Sklepie Spożywym GS w Żupawie. Zakład zapewnił osobom zatrudnionym w obiekcie wodę konfekcjonowaną.

Po przeprowadzeniu działań naprawczych Gminny Zakład Komunalny w Grębowie udokumentował, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 część C tabela 1 tj. bakterii grupy coli do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r. poz.2294), przedstawiając dobre wyniki badań próbek wody pobranej w dniach: 06.08.2018r. i 08.08.2018r. w punktach pobrania: Sklep Spożywczy GS Żupawa, Urząd Gminy w Grębowie, Stacja Uzdatniania Wody Klonowe - sprawozdania z badań nr: HK.275.2018 z dnia 08.08.2018r. i HK.285.2018 z dnia 10.08.2018r., wykonanych przez Laboratorium WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu.


Obejmując nadzorem sanitarnym jakość wody w wodociągu Klonowe prowadzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną w dniu 06.08.2018r. w punkcie pobrania Sklep Spożywczy GS nr 2 w Jamnicy również nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych wody.

Tym samym decyzja z dnia 03.08.2018r. znak: PSK.453.2.11.2018 stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w sieci wodociągu Klonowe, w punkcie pobrania Sklep Spożywczy GS w Żupawie, 39-410 Grębów, stała się bezprzedmiotowa, w związku z powyższym tut. Inspektor stwierdził jej wygaśnięcie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, które należy wnieść w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg (art. 127§1, art. 129§1 i §2 Kpa). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydaje decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna art. 127a§1 i §2.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania w art. 130 §4.



Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W TARNOBRZEGU

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego

inż. Irena Hlatka

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny ul. Złota 12, 39-410 Grębów
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Grębów, 39-410 Grębów
2. Starosta Tarnobrzegi ul. 1-go Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg
3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów
4. Gminna Spółdzielnia „S Ch” ul. Rynek 386, 39-410 Grębów

11

11

11

11