

PSK.453.2.4.2019

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Tarnobrzegu



Tarnobrzeg, 2019-05-15

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając na podstawie:

- 1) art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 11 stycznia 2019r. poz. 59),
- 2) § 3, § 20 ust.1, §21 ust.1. pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r. poz. 2294),
- 3) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 5 listopada 2018r. poz. 2096 z późn. zm.),

po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w ramach *nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną* w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B z wodociągu Klonowe w dniu 15.04.2019r. w punktach pobrania: Szkoła Podstawowa w Krawcach i Zespół Szkół w Grębowie, zawartych w sprawozdaniu z badań Nr HK.89.2019 z dnia 18.04.2019r., w punktach pobrania: Szkoła Podstawowa w Krawcach, Zespół Szkół w Grębowie i Stacja Uzdatniania Wody Klonowe, zawartych w sprawozdaniu z badań Nr OLT.LHK.1.53.2019 z dnia 26.04.2019r. i w punkcie pobrania: Stacja Uzdatniania Wody Klonowe, zawartych w sprawozdaniu z badań Nr OLT.LHK.1.57.2019 z dnia 26.04.2019r., wykonanych przez WSSE w Rzeszowie – Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu; Nr OLR.LHK.9052.1.159.2019 z dnia 30.04.2019r., wykonanych przez Laboratorium Higieny Komunalnej WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie oraz pobranych w dniu 16.04.2019r. w punktach pobrania: Stacja Uzdatniania Wody Klonowe i Szkoła Podstawowa w Krawcach, zawartych w sprawozdaniu z badań Nr OLS.LHK.9052.2.39.2019 z dnia 18.04.2019r., wykonanych przez WSSE w Rzeszowie Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku,

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Klonowe

w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B spełniających wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr1, chemiczne określone w części B załącznika nr 1, wskaźnikowe określone w części C załącznika nr 1 oraz dodatkowe wymagania chemiczne określone w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r.poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranej w ramach *nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną* w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B z wodociągu Klonowe w dniu 15.04.2019r. w punktach pobrania: Szkoła Podstawowa w Krawcach i Zespół Szkół w Grębowie, zawartych w sprawozdaniu z badań Nr HK.89.2019 z dnia 18.04.2019r., w punktach pobrania: Szkoła Podstawowa w Krawcach, Zespół Szkół w Grębowie i Stacja Uzdatniania Wody Klonowe, zawartych w sprawozdaniu z badań Nr OLT.LHK.1.53.2019 z dnia 26.04.2019r. i w punkcie pobrania: Stacja Uzdatniania Wody Klonowe, zawartych w sprawozdaniu z badań Nr OLT.LHK.1.57.2019 z dnia 26.04.2019r., wykonanych przez WSSE w Rzeszowie – Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu; Nr OLR.LHK.9052.1.159.2019 z dnia 30.04.2019r., wykonanych przez Laboratorium Higieny Komunalnej WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny

w Rzeszowie oraz pobranych w dniu 16.04.2019r. w punktach pobrania: Stacja Uzdatniania Wody Klonowe i Szkoła Podstawowa w Krawcach, zawartych w sprawozdaniu z badań Nr OLS.LHK.9052.2.39.2019 z dnia 18.04.2019r., wykonanych przez WSSE w Rzeszowie Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku, z uwagi na całkowitą zgodność parametrów badanych próbek w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B spełniających wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr1, chemiczne określone w części B załącznika nr 1, wskaźnikowe określone w części C załącznika nr 1 oraz dodatkowe wymagania chemiczne określone w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r. poz. 2294), orzeka jak w sentencji decyzji.

Powyższą decyzję wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, które należy wnieść w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg (art. 127§1, art. 129§1 i §2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydaje decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna art. 127a§1 i §2.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania w art. 130 §4.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TARNOBZREGU**
dr Małgorzata Michalska-Szymaszek

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Grębów ul. Rynek 1, 39-410 Grębów

2. a/a

Do wiadomości:

1. Gminny Zakład Komunalny ul. Złota 12, 39-410 Grębów