



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu

ul. 1-go Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg
tel. (0-15) 822 63 18; fax (0-15) 823 66 64
e-mail: psse.tarnobrzeg@wp.pl

URZĄD GMINY GRĘBÓW
WPLYNEŁO DNIA:

12-01-2018

PSK. 453.2.1.2018

Ref
L.dz. 307 podpis

Tarnobrzeg, dnia 10 stycznia 2018r.

KOMUNIKAT

dotyczący warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Klonowe

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu informuje odbiorców o pogorszeniu się jakości wody z wodociągu Klonowe. Wodociąg zaopatruje w wodę 7940 mieszkańców w miejscowościach: Grębów, Wydrza, Krawce, Zapolechnik, Jamnica, Żupawa, Zabrze, Poręby Furmańskie, Jeziórko KiZPS w likwidacji.

W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez Gminny Zakład Komunalny ul. Żłota 12 w Grębowie, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia parametru bromiany na Stacji Uzdatniania Wody oraz w sieci wodociągowej wg poniższego zestawienia:

- 17.11.2017r. w punkcie pobrania:
 - SUW Klonowe – hala filtrów – sprawozdanie z badań Nr SB/117671/11/2017 z dnia 28.11.2017r.(data wpływu 28.12.2017r.) - wartość parametru bromiany wynosi 26,1 µg/l.
- 22.12.2017r. w punktach pobrania:
 - SUW Klonowe – hala filtrów – sprawozdanie z badań Nr SB/129867/12/2017 z dnia 29.12.2017r.
 - wartość parametru bromiany wynosi 8,61 µg/l,
 - Szkoła Podstawowa w Wydrzy sprawozdanie z badań Nr SB/129869/12/2017 z dnia 29.12.2017r.
 - wartość parametru bromiany wynosi 35,8 µg/l,
- 03.01.2018r. w punktach pobrania :
 - Stacja Uzdatniania Wody Klonowe - sprawozdanie z badań Nr SB/01141/01/2018 z dnia 2018-01-08 - wartość parametru bromiany wynosi 13,6 µg/l,
 - Szkoła Podstawowa w Wydrzy - sprawozdanie z badań Nr SB/01140/01/2018 z dnia 2018-01-08 – wartość parametru bromiany wynosi 17,7 µg/l,
 - Urząd Gminy w Grębowie - sprawozdanie z badań Nr SB/01142/01/2018 z dnia 2018-01-08 - wartość parametru bromiany wynosi 16,6 µg/l,
 - Szkoła Podstawowa w Jamnicy - sprawozdanie z badań Nr SB/01143/01/2018 z dnia 2018-01-08- wartość parametru bromiany wynosi 23,0 µg/l.

Dopuszczalne stężenie bromianów w wodzie przeznaczonej do spożycia wynosi 10 µg/l.

Jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu wydał decyzję administracyjną, w której stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz nakazał doprowadzić wodę do obowiązujących wymagań sanitarnych w terminie do dnia 30.01.2018r. pod warunkiem, że zawartość bromianów w wodzie do spożycia przez ludzi nie przekroczy poziomu 35,0 µg/l.

O zmianie sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu powiadomi odrębnym komunikatem.

p.o. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W TARNOBZRZEGU

lek.med MALGORZATA KORCZYŃSKA