



Tarnobrzeg, 2018-06-06

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Tarnobrzegu**DECYZJA****Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając na podstawie:**

- 1) art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 28 czerwca 2017r. poz. 1261 z późn. zm.),
- 2) § 3, § 20 ust.1, §21 ust.1. pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r. poz. 2294),
- 3) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 27 czerwca 2017r. poz. 1257 z późn. zm.),

po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej z wodociągu Klonowe w zakresie monitoringu parametrów grupy A w ramach *kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe* w dniu 2018-05-25 w punkcie pobrania: Sklep Spożywczy w Zabrnii, zawartych w sprawozdaniu z badań Nr SB/48924/05/2018 z dnia 2018-05-30, wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,

stwierdza**przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Klonowe**

w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A spełniających wymagania określone w załączniku nr 1A tabela 1, załączniku nr 1C tabela 1 lp. 1,2 i tabela 2 oraz w załączniku nr 1D tabela 1 lp.2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r. poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach *kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe* w dniu 2018-05-25 w punkcie pobrania: Sklep Spożywczy w Zabrnii, zawartych w sprawozdaniu z badań Nr SB/48924/05/2018 z dnia 2018-05-30, wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A, z uwagi na całkowitą zgodność parametrów badanej próbki w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A spełniających wymagania określone w załączniku nr 1A tabela 1, załączniku nr 1C tabela 1 lp. 1,2 i tabela 2 oraz w załączniku nr 1D tabela 1 lp.2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r. poz. 2294), orzeka jak w sentencji decyzji.


Powyższą decyzję wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, które należy wnieść w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg (art. 127§1, art. 129§1 i §2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydaje decyzję. Z dniem doręczenia

organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna art. 127a§1 i §2. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania w art. 130 §4.




POWIATOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W TARNOBZEGU
lek med. MAŁGORZATA KORCZYŃSKA

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Grębów ul. Rynek 1, 39-410 Grębów
2. a/a

Do wiadomości:

1. Gminny Zakład Komunalny ul. Złota 12, 39-410 Grębów