



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu

ul. 1-go Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg
tel. (0-15) 822 63 18; fax (0-15) 823 66 64
e-mail: psse.tarnobrzeg@wp.pl

PSK. 453.6.13.2018

Tarnobrzeg, 2018-08-10

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu informuje odbiorców wody z wodociągu Klonowe,

że w próbkach wody pobranych z wodociągu Klonowe w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Komunalny w Grębowie w dniach : - 06.08.2018r. w punktach pobrania : Urząd Gminy w Grębowie, Sklep Spożywczy GS Żupawa, - 08.08.2018r. w punkcie pobrania : Stacja Uzdatniania Wody Klonowe oraz w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w dniu 06.08.2018r. w punkcie pobrania: Sklep Spożywczy GS nr 2 w Jamnicy, zbadanych przez – WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, ul. 1-go Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg - wartości parametru bakterie grupy coli są zgodne w wymaganiach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r. poz.2294),

W związku z powyższym

woda w wodociągu Klonowe nadaje się do spożycia przez ludzi.

**Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W TARNOBZREGU**

**KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego**

inż. Irena Halka