



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu

ul. 1-go Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg
tel. (0-15) 822 63 18; fax (0-15) 823 66 64
e-mail: psse.tarnobrzeg@wp.pl

PSK. 453.2.2.2016

Tarnobrzeg, 2016-04-26

KOMUNIKAT


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu informuje odbiorców wody z wodociągu Klonowe,

że w próbkach wody pobranej w dniach:

- 18.04.2016r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody w punkcie pobrania: Szkoła Podstawowa w Krawcach, stwierdzono że wartość parametru trichlorometan (chloroform) wynosi $0,0382 \text{ mg/dm}^3$,
 - 22.04.2016r. w ramach zlecenia, w punktach pobrania – Stacja Uzdatniania Wody Klonowe stwierdzono, że wartość parametru trichlorometan (chloroform) wynosi $0,0480 \text{ mg/dm}^3$, Szkoła Podstawowa w Krawcach stwierdzono, że wartość parametru trichlorometan (chloroform) wynosi $0,0583 \text{ mg/dm}^3$,
- przy dopuszczalnym zakresie wartości $0,030 \text{ mg/dm}^3$ określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015r. poz.1989),

W związku z powyższym woda z wodociągu Klonowe nadaje się do spożycia przez ludzi warunkowo po kilkuminutowym gotowaniu w otwartym naczyniu.

O zmianie sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu powiadomi odrębnym komunikatem.


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Tarnobrzeg

lek. med. Malgorzata Korczyńska